



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**  
***Declaration Of Performances (DoP)***

**Reglamento de los Productos de la Construcción**  
***Construction Product Regulation (CPR)***  
**EU N° 305/2011**

1. N° Declaración/ *Declaration N°*  
**2821-CPR-0116**
  
2. Nombre y código de identificación/ *Name and Identification code*  
**A50S**  
**EN 54-7:**  
**Detectores puntuales de humo que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización**  
***Smoke point detectors using scattered light, transmitted light or ionization***  
  
**Lote: ver etiqueta del product**  
***Batch: See product label***
  
3. Nombre y Dirección del Fabricante/ *Manufacturer Name and Address*  
**COFEM S.A**  
**C/ Compositor Wagner, 8 – 08191 Rubí (Barcelona)**  
**SPAIN**
  
4. Uso Previsto/ *Intended use*  
**Sistemas de detección y alarma de incendios instalados en edificios**  
***Fire detection and Fire alarm systems installed in buildings***
  
5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones/ *System of assessment and verification of performances*  
**Sistema 1/ *System 1***

6. Organismo Notificado/ *Notified Body*

**UL INTERNATIONAL (NETHERLAND) B.V. 2821**

Realizado ensayo inicial de tipo, inspección inicial y evaluación del control de producción de Fabrica con Sistema 1 y Certificado

*Performed type testing, initial inspection and factory production control under system 1 and certification*

**2821-CPR-0116**

7. Prestaciones declaradas/ Declared performance:

<b>Características esenciales/ Essential Characteristics</b>	<b>Prestaciones/ Performances</b>	<b>Norma armonizada/ Harmonized Standard</b>
Fiabilidad de funcionamiento/ <i>Operational reliability</i>	Cumple/ Passed	<b>EN 54-7:2018</b>
Condiciones-sensibilidad de activación nominal/ <i>Nominal activation Condition- Sensitivity</i>	Cumple/ Passed	
Tiempo de respuesta/ <i>Response time</i>	Cumple/ Passed	
Tolerancia a la tensión de suministro/ Tolerance to supply voltage	Cumple/ Passed	
Parámetros de prestaciones bajo condiciones de incendio/ <i>Performance parameters under fire conditions</i>	Cumple/ Passed	
Durabilidad de las condiciones-Sensibilidad de activación nominal/ <i>Durability of nominal activation conditions-sensitivity</i>	Cumple/ Passed	

8. Las prestaciones del producto identificado en el punto 2 son conforme con las prestaciones declaradas en el punto 7.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.


*The performances of the product identified in point 2 is in conformity with the declared performances in point 7*

*This declaration of performances is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.*

Firmado por y en nombre del fabricante/

*Signed for and on behalf of the manufacturer by:*

Gerente / *General Manager*  
Magnolia Fernández



Enero/January 2022  
Rubí, Barcelona, SPAIN

[www.cofem.com](http://www.cofem.com)