



Certificado de constancia de las prestaciones

0099/CPR/A40/0153

En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011, de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

COFEM, S.A.

con domicilio social en CL COMPOSITOR WAGNER, 8 - PI CAN JARDÍ 08191 RUBÍ
(Barcelona - España)

Producto de construcción **Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas**

Norma armonizada EN 671-1:2012

Referencias Detalladas en el Anexo al Certificado

Centro de producción CL COMPOSITOR WAGNER, 8 - PI CAN JARDÍ 08191 RUBÍ
(Barcelona - España)

Esquema de certificación Se han aplicado todas las disposiciones del sistema 1 para la evaluación y verificación de las prestaciones y de su constancia, según lo descrito en el Anexo ZA de la norma armonizada mencionada. El producto cumple todos los requisitos establecidos en ella.

Este certificado permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente.

Primera emisión 2019-09-17
Última emisión 2023-03-09
Expiración 2024-03-09

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO





Certificado de constancia de las prestaciones

0099/CPR/A40/0153

Anexo al Certificado

Marca	Modelo	Diámetro/longitud manguera	Diámetro equivalente/Factor K	Caudal mínimo	Presión máx. de servicio
COFEM	CR3X	25 mm / 20 m	10 mm / K=42	102 l/min	1,2 MPa

Primera emisión 2019-09-17
Última emisión 2023-03-09
Expiración 2024-03-09



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com